

Annex-06

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है की Gyan Bharti Public School, Cant. Area, Gaya, के द्वारा अग्निशामक यंत्रों की जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों की जाँच की गई। जाँचोपान्त सभी पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों को क्रियाशील पाया गया।

जाँच किये गये सभी पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र 2019 के लिए उपयोगी एवं क्रियाशील है।

सलाह दी जाती है की व्यवस्थापक :-

1. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों को पूरे वर्ष भर उचित तकनीकी संधारण करेंगे जिससे उनमें क्रियाशीलता बनी रहे। संधारण की कमी के कारण यंत्रों की क्रियाशीलता प्रभावित हो सकती है जिसकी जिम्मेवारी व्यवस्थापक की होगी।
2. एन0बी0सी0पार्ट-IV फायर एण्ड लाइफ सेफ्टी के अनुरूप अन्य वावस्था आवश्यकतानुसार सुनिश्चित कर लेंगे।
3. कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों को अग्निशामक यंत्रों की संचालन विधि से अवगत करा देंगे जिससे आग को प्रथम अवस्था में ही शमन किया जा सके।
4. अग्नि-सुरक्षा टीम का गठन कर वर्ष में कम से कम दो बार मौक ड्रिल कराएंगे।
5. वर्ष में एक बार सभी पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों का निरीक्षण इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करेंगे।

27/12/2018
अग्निशामक पदाधिकारी

गया |
FIRE STATION OFFICER
GAYA

पत्रांक 801 / नि0 / / गया, दिनांक 27/12/2018

कार्यालय अग्निशामक पदाधिकारी, गया।

प्रति पी:- Gyan Bharti Public School, Cant Area, Gaya,
सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

Attested
[Signature]

Principal
Gyan Bharti Public School
(Paharpur) Cantt. Area, Gaya

27/12/2018
अग्निशामक पदाधिकारी

गया |
FIRE STATION OFFICER
GAYA